



COLLECTIVITÉ DE SAINT-MARTIN

Marigot, 2019

**CABINET DU PRESIDENT
DIRECTION DE LA COMMUNICATION**

OBJET : COMMUNIQUE DE PRESSE

Date de prélèvement	Point de prélèvement	Désinfection chlore libre (mg/L)	Bromates (µg/L)
25/06/2019	Sortie usine (avant chloration)	0	<10
	Sortie usine (après chloration) – Sortie réservoirs Galisbay	0,82	<10
	Sandy Ground	0,41	109
	Bellevue	0,42	106
	Concordia	0,48	21
	Quartier d'Orléans – Belle Plaine	0,25	176
	Quartier d'Orléans – Poste Chloration	0,32	124
	Hope Estate	0,40	107
	Baie Rouge	0,16	198
	Terre Basses	0,45	213
Oyster Pond	0,40	168	
Limite de qualité		-	10 µg/L